

ОТЧЕТ

об исполнении предписания от 22 апреля 2016 года № 78/1/50 об устранении нарушений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 3, рассмотрев предписание Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области от 22 апреля 2016 года № 78/1/50 об устранении нарушений противопожарной безопасности (далее предписание), информирует:

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре.

№ п/п	Нарушение, указанное в предписании	Информация об исполнении
1	Пункт 1.8. СНиП II-35-76 "Котельные установки". Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений.	Вынести котельную из здания школы не представляется возможным, ввиду отсутствия проектно-сметной документации и финансирования.

Директор МАОУ СОШ № 3



И.И. Трахачева